



OZNACZENIA:

1. KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE(PELLET) POD POTRZEBY C.O., CT I C.W.U. TYPU BIO-PELLET (TILGNER) O MOCY Q=200kW – 1 szt.
2. WYMIENNIK PŁYTOWY TYPU LB31-20 FIRMY SECESPOL – 1 szt.
3. STACJA UZDATNIANIA WODY AQUASET 500N FIRMY VISSMANN – 1 szt.
4. NACZYNIĘ PRZEPONOWE REFLEX N200 (V=200l) – 1 szt.
5. NACZYNIĘ PRZEPONOWE REFLEX NG8 (V=8l) DLA CT – 1 szt.
6. WĘŻZOWNICA SCHŁADZAJĄCA TYPU WZS-5 – 1 szt.
7. FILTRODMULNIK DN65 TYPU TERFM-lux FIRMY TERMEN – 1 szt.
8. STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA Ø800 – 1 szt.
9. CZOPUCH TYPU MKDZ ZE STALI K.O. / Ø250 mm
10. KOMIN TYPU MKDZ ZE STALI K.O. / Ø250 mm – Hc=9,9 m
11. KANAŁ WYWIEWNY KOTŁOWNI Ø250mm ZAKOŃCZONY WYWIETRZAKIEM DACHOWYM CYLINDRYCZNYM TYPU WD-B Ø250mm NA PODSTAWIE DACHOWEJ TYPU BI Ø250mm – 1 szt.
12. KANAŁ NAWIEWNY TYPU "Z" 400x250mm – 1 szt.
13. SILOS NA PELLET TYPU PBIN21 O POJ. 32,6m³ – 1 szt.
14. PODAJNIK ŚLIMAKOWY PELLETU DOSTARCZANY PRZEZ PRODUCENTA KOTŁA – 1 szt.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż. Roman Golański spec. instalacje sanitarne		upr.nr OPL/0605/PO05/10 OPL/IS/0093/10
		Opracował:	mgr inż. Maciej Magot		
		Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Kościelny spec. instalacje sanitarne		upr.nr OPL/0546/PO05/10 ŁOD/IS/0009/15
część: -	PROJEKT BUDOWLANY Temat: PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, KOTŁOWNIĄ I SILOSEM NA PELET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARLUPI WIELKIEJ				nr rysunku: S-1
	Lokalizacja: Chartupia Wielka, gm. Wróblew, dz. nr ewid. 357 Inwestor: Gmina Wróblew, 98-285 Wróblew				
data: 07.2015r	Tytuł rys.: RZUT PRZYZIEMIA				skala: 1:50
	BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE Kotłownia na paliwo stałe				