

RZUT PARTERU

ES SYSTEM

1	ESSYSTEM COSMO LED 1587.LED 840 4900lm CLEAR 39W
2	ESSYSTEM COSMO LED 1287.LED 840 3000lm OPAL 25W
3	ESSYSTEM QUADRA LED 215.LED 840 1200lm OPAL 11W
4	ESSYSTEM QUADRA LED 215.LED 840 2300lm OPAL 19W
5	ESSYSTEM PRIMA LED 240.LED 840 1900lm OPAL 22W
6	ESSYSTEM CYBERIA LED 540 840 21300lm CLEAR 195W
7	ESSYSTEM REGLUX 540.LED 840 4300lm OPAL 40W
8	ESSYSTEM REGLUX 540.LED 840 3200lm OPAL 30W
9	ESSYSTEM REGLUX 1040.LED 840 7400lm OPAL 67W
10	ESSYSTEM REGLUX 1040.LED 840 6000lm OPAL 50W
11	ESSYSTEM BASE LED IP44 302.LED 830 1200lm OPAL 13W
12	ES-SYSTEM MODERNA 597 40W
13	ES-SYSTEM FLAT LED 40W
14	ES-SYSTEM SANDY.LED
	Oprawa kierunkowa CEAG O-SLED-AT
1	CEAG O-SLED-AT (pozycja zamknięta)
2	CEAG O-SLED-AT (pozycja otwarta)
IP	CEAG Atlantic LED Outdoor Wall 1h/D CGline H (z grzałką)

U=3x400/230V
UKŁAD TNC-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż. Piotr Piktus spec. instalacje i urządzenia elektr.		upr.nr ŁOD/0379/POWE/05 ŁOD/IE/7257/06
	Opracował:	mgr inż. Krzysztof Rybczyński spec. instalacyjno-inżynieryjna		upr.nr 937/90 ŁOD/IE/2978/03
	Sprawdził:	mgr inż Maciej Wojterski spec. instalacje i urządzenia elektr.		upr.proj.nr 204/74 ŁOD/IE/2148/02

część: -	PROJEKT WYKONAWCZY Temat: PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, KOTŁOWNIĄ I SILOSEM NA PELET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARŁUPI WIELKIEJ Lokalizacja: Charłupia Wielka, dz nr ewid.357 Inwestor: ul Kaliska 19, 98-215 Goszczanów Tytuł rys.: OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE BRANŻA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	nr rysunku: **EA-1**
data: 07.2015r		skala: 1:100