

RIT.271.14.2015.RR

Wróblew, 13.04.2015 r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  
dotyczące pytania nr 1**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: **RIT.271.14.2015.RR**  
Nazwa zadania: „**Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sędzice wraz z przebudową rowu i przepustu przydrożnego. Przebudowa drenowania melioracyjnego**”

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz.907 ze zm.)

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**PYTANIA**

1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy rozdziałem III SIWZ pkt. 3.1 ppkt. B a przedmiarem robót 1.p 16 d.3 (Kanały rurowe fi 600 L = 308,9 m a L=185,34 m) prosimy o określenie ryczałtowego zakresu robót.

**1. Odpowiedź**

W przedmiarze robót liczba porządkowa 16 d.3 powinno być: **kanały rurowe fi 600mm L=308,9m** co jest zgodne z projektem technicznym – rysunek profilu podłużnego rurociągu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nieprzedłużeniu terminu składania ofert.

**WOJTA GMINY**

**Tomasz Woźniak**

\_\_\_\_\_  
Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy