

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.06.2017.RR**.
Nazwa zadania: „**Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie**”

W związku ze złożonym pytaniem do ww. postępowania przetargowego o treści:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zbiornika wyrównawczego V=200m³ ze stali niskowęglowej atestowanej. Zbiornik wewnątrz malowany jest dwukrotnie farbą z atestem PZH – „.....”. Na zewnątrz dwukrotnie uniwersalną farbą przeciwrdzewną.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. wykonanie zbiornika. Zbiornik należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy