



PLASKOWNIK FeZn 30x4mm²
ZŁĄCZE KONTROLNE ZE ZWODEM PIONOWYM
Z DRUTU OCYNKOWANEGO fi 8mm²
DRUT OCYNKOWANY fi 8mm²

- UWAGA**
1. PRZEWODY ZASILAJĄCE UKŁADAĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH
- W – ZASILANIE WENTYLATORA DACHOWEGO
 - K – ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZATORA
 - SA – ZASILANIE SYRENY ALARMOWEJ

saluda architektki				ul. Krakowskie Przedmieście 21	
w w w . s a l d o c . c o m				98-200 Sieradz	
temat				ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ	
adres inwestycji				SŁONKÓW SUCHY, GMINA WRÓBLEW, DZ. NR EWID. 190/2	
inwestor				GMINA WRÓBLEW WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW	
rysunek				RZUT DACHU	
wykonał proj. electr. upr. nr				mgr inż. MARCIN DYTRYCH L0D/2058/PWOE/12	
nr projektu				140701	
nr rys.				E-4	
data				LISTOPAD 2015r.	
skala				1:100	
rewizja					