



DEDEKTORY GAZU ZIEMNEGO METANU  
UMIEŚCIĆ 30cm POD SUFITEM



G/01

Detektor gazu DEX- MS12 \*GAZEX\* METAN



Moduł alarmowy detekcji gazu MD-2.Z \*GAZEX\*



SL32

Sygnalizator akustyczno optyczny SL32 \*GAZEX



MAG-3

Zawór odcinający MAG-3 ZBK-50

UWAGI:

1. Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej projektu, powinny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Wykoanwa / Oferent jest zobowiązany do zapoznania się i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branżowych projektu wykonawczego a w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, zwraca się w zakresie granic opracowań i punktów styku, przed złożeniem oferty zgłosić wątpliwości projektantowi, który zobowiązany będzie do ich wyjaśnienia.
2. Niezależnie od dokładności i szczegółowości dokumentów otrzymanych od Inwestora definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac, zapewnienia utrzymania założonych parametrów technicznych instalacji oraz do uzyskania dobrego rezultatu końcowego i pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.
3. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzią próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

PROJEKTANT GŁÓWNY:	<div><div></div><div>Regionalna Agencja Poszanowania Energii</div></div> <div>90-224 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 77</div>									
TEMAT:	Montaż gazowego źródła ciepła oraz odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy we Wroblewie				ADRES:	Wroblew 15 98-285 Wroblew				
	Wroblew GMINA WROBLEW, Wroblew 15, 98-285 Wroblew				NR DZIAŁEK:	61/3; 61/4 obr. Wroblew				
INWESTOR:					KAT. OBIEKTU:	XII				
FAZA PROJEKTU:	BUDOWLANY				BRANŻA:	SANTITARNA				
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJIE EKSPLOZYMATRYCZNEJ				DATA:	02.2020				
	IMIE I NAZWISKO:				PODPIS:	NR UPRAWNIENI:				
PROJEKTANT:	mgr inż. LUKASZ NEUBERG					30/1005/10				
PROJEKTANT:	mgr inż. ZBIGNIEW NEUBERG					627/87				
						ES3				