

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x28W – np C02 228 prod. ES-SYSTEM

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W – np K418.D-OR prod. ES-SYSTEM

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT 2x18W – np DW 218.L EVG prod. ES-SYSTEM

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT 2x26W – np D225.2x26H prod. ES-SYSTEM

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT 2x26W – np LUG STAR n/t 2x26 HF prod. LUG

OPRAWA EWAKUACYJNA (WYJŚCIE)

OPRAWA EWAKUACYJNA (KIERUNKOWA)

ŁĄCZNIK POJEDYNCZY

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

ŁĄCZNIK SCHODOWY

WŁĄCZNIK WENTYLACJI

AW WKŁAD BATERYJNY 1h

GNIAZDO PODWÓJNE 16A

GNIAZDO PODWÓJNE SZCZELNE 16A

GNIAZDO 3-FAZOWE Z WYŁĄCZNIKIEM

ZASILANIE CENTRALI PODGRZEWACZA WODY

ZASILANIE POMPY CIEPŁA

ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ

ZASILANIE WENTYLATORA

ZASILANIE NAGRZEWNICY

ZASILANIE ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

ZASILANIE ZASOBNIKA c.w.u.

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM. [m²]	TYP POSADZKI
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
01	PRZEDSIONEK	7,71m²	CERAMICZNA
02	SALA	203,61m²	CERAMICZNA
03	SZATNIA	8,00m²	CERAMICZNA
04	KORYTARZ	8,88m²	CERAMICZNA
05	TOALETA DLA NS	4,62m²	CERAMICZNA
06	TOALETA MĘSKA	11,68m²	CERAMICZNA
07	TOALETA DAMSKA	10,52m²	CERAMICZNA
08	KUCHNIA	18,13m²	CERAMICZNA
09	ZMYWALNIA	8,40m²	CERAMICZNA
10	MAGAZYN MEBLI	14,71m²	CERAMICZNA
11	KORYTARZ	13,47m²	CERAMICZNA
12	CHŁODNIA	6,16m²	CERAMICZNA
13	TOALETA PERSONELU	3,40m²	CERAMICZNA
14	MAGAZYN	8,26m²	CERAMICZNA
15	POM. SOCJALNE	5,09m²	CERAMICZNA
16	PRZEDSIONEK	5,04m²	CERAMICZNA
17	POM. PORZĄDKOWE	1,97m²	CERAMICZNA
18	POM. NA ODPADKI	2,12m²	CERAMICZNA
RAZEM:		341,77m²	

UWAGA:

1) Zastosowane materiały są rozwiązaniami przykładowymi, dopuszcza się zastosowanie zamienników, pod warunkiem zachowania tych samych parametrów technicznych.
2) Oprawy ewakuacyjne oraz oprawy wyposażone w wkłady bateryjne muszą posiadać atesty CNBOP.
3) Należy doprowadzić zasilanie z RG do jednostek zewnętrznych klimatyzatorów zamontowanych na połaci dachowej nad pomieszczeniem kuchni obw. g25, g26, g27 i g28.

saluda architekci
www.saldoc.com
ul. Krakowskie Przedmieście 21
98-200 Sieradz
tel. 607 942 842

temat	BUDYNEK ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
adres inwestycji	CHARŁUPIA WIELKA, GMINA WRÓBLEW, DZ. NR EWID. 492/2,491/1
inwestor	GMINA WRÓBLEW WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW
rysunek	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wykonał proj. elektr. upr. nr	mgr inż. MARCIN DYTRYCH LOD/2058/PWOE/12
skala	1:100
data	MARZEC 2014r.
nr projektu	131005
nr rys.	E-1
rewizja	

prawa autorskie zastrzeżone (Dz.U.1994r.Nr24 poz.83)