



UWAGI:

- Skropliny powstałe na krzyżowym wymienniku ciepła odprowadzić rurami PCV ϕ 32 do pionu kan. sanit. nr "u"
- Instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu "Sal" montować w przestrzeni sufitu podwieszanego

Δ 50 - wydajność elementu wywiewnego
 \downarrow 50 - wydajność elementu nawiewnego
 v m³/h

— - instalacja nawiewna
— - instalacja wywiewna

saluda architektki

ul. Krakowskie Przedmieście 21
98-200 Sieradz

tel. 607 942 842

temat BUDYNEK ŚWIECILIĆY ŚRÓDOWISKOWEJ

adres inwestycji CHARŁUPA WIELKA, GMINA WRÓBLEW, DZ. NR EWID. 492/2, 491/1

inwestor GMINA WRÓBLEW

WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW

rysunek Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut PRZYZIEMIA

wykonat skala 1:100

data STYCZEŃ 2014 r.

nr projektu 131005 nr rys. 4 - S

rewizja

Praca autorska zastrzeżona (Dz.U. 1994.12.18)