



ZBROJENIE DOLNE



ZBROJENIE GÓRNE




LEGENDA:

- elementy żelbetowe monolityczne
- zbrojenie krzyżowe $\Phi 10$ co 20cm (dolne i górne)
- obszar, kierunek, średnica oraz rozstaw dodatkowego zbrojenia


UWAGA:

- grubość stropu 12cm
- beton klasy B25
- stal klasy C (fyk=500MPa)
- przed zamówieniem elementów poprawność wymiarów sprawdzić na budowie
- na ścianach zewnętrznych wykonać wieniec o wymiarach B/H 24x24cm, zbrojenie: góra 2#12, dół 2#12, strzemiona $\Phi 6$ w rozstawie co 25cm
- stęp S-03 wykonać jako żelbetowy o wymiarach B/H 24x35cm
- zbrojenie: 4#12, strzemiona $\Phi 6$ co 20cm (w odległości 40cm od miejsca docisku strzemiona zagaścić co 10cm)
- element B-03 wykonać jako belkę stalową IPE240, wierzch belki h=+2,50

DETAL C



DETAL D



ZESTAWIENIE NADPROŻY WEWNĘTRZNYCH			
NADPROŻE NR "N"	LICZBA I TYP BELKI	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ BELEK
01	2x L19-N/180	180 cm	2x1
02	3x L19-N/180	180 cm	3x1
03	2x L19-N/240	240 cm	2x1

saluda architektki

ul. Krakowskie Przedmieście 21

w w w . s a l d o c . c o m

98-200 Sieradz

tel. 607 942 842

obiekt

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU I/LUB PIWNICY
WRAZ Z ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ORAZ LIKWIDACJĄ BARIER
W PORUSZANIU SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBECNEGO ZESPOŁU
SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE
NA DZ. NR EWID. 248, 249 ORAZ 250/2 WRÓBLEW, GM. WRÓBLEW

inwestor

GMINA WRÓBLEW
WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW

rysunek RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU

proj. arch. mgr inż. arch. ANNA BOBROWSKA-SAŁUDA
upr. nr 11/R-516/ŁOIA/06

proj. konstr. mgr inż. WALDEMAR SAŁUDA
upr. nr LOD/0761/PWOK/07

asystent mgr inż. arch. BEATA ELAS
projektanta inż. KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

skala 1:100

data KWIECIEŃ 2013r.

nr projektu 130306

nr rys. K-002

rewizja R00