

RIT.271.23.2021.RR

Wróblew, 6-07-2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Pytanie od nr 1 – do nr 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.23.2021.RR.**

Wójt Gminy Wróblew działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej**”

Pytania do SWZ:

1. Poproszę o szczegół wykonania zabezpieczenia konstrukcji dachu do klasy odporności EI30.
2. Czy Zamawiający przewiduje demontaż istniejącej obudowy poddasza , czy dokręcenie tylko dwóch płyt ppoż gr.12,5mm do istniejących płyt /zabudowy poddasza/
3. Czy tak wykonany sufit poddasza podlega malowaniu , czy Zamawiający wykona malowanie we własnym zakresie

Odp. na Pytania:

1. Wg projektu: dach w części opracowywanej zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI30 poprzez obudowę systemową z płyt GKF, np. 2x12,5mm. Szczegół wykonania należy przyjąć taki jaki podaje producent płyt GKF który zastosuje wykonawca.
2. Decyzja czy demontaż jest konieczny zależy też od systemu jak się przyjmie, oraz od tego jak aktualny sufit jest zamocowany. Prawdopodobnie konieczne jest wykonanie odkrywki.
3. Sufit podlega malowaniu przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

WÓJT GMINY
Andrzej Woźniak

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy